



Requerimento Nº 1088/2025

Súmula: Solicito informações do Executivo, junto a empresa Enel, sobre estudo para a possibilidade da troca da espessura dos fios que levam a energia até os postes de energia das residências, do Município de Itapevi.

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, nos termos do Art. 193 do Regimento Interno, para que seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, informações sobre estudo para a possibilidade da troca da espessura dos fios que levam a energia até os postes de energia das residências, do Município de Itapevi.

JUSTIFICATIVA:

**Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores:**

Tendo em vista, que os cabeamentos que levam a energia até os postes das residências em sua maioria são antigos e a sua espessura (10mm) já não suporta a carga de energia que é transmitida para os postes das residências, ocasionando em descarga elétrica que pode causar acidentes dentro das residências, solicito a possibilidade de estudo junto com a empresa Enel para a troca da espessura dos fios de 10mm para 16mm, os quais levam a energia até os postes de energia das residências.

Solicito também, que seja feita campanha de conscientização aos moradores e clientes da Enel, sobre a sobrecarga que pode ocorrer quando a residência não tem cabeamentos internos adequados para suportar a quantidade de equipamento ligado a rede. As redes que saem da rua para as residências precisam ser revistas, pois a vida útil da maioria desses cabos já ultrapassaram a sua validade, e com o passar do tempo os moradores acabam aumentando a quantidade de equipamento dentro de suas residências, e continuando com a mesma rede antiga.

Essa ação produzirá maior segurança para os clientes da empresa, evitando acidentes relacionados as questões de descarga elétrica, queima de aparelhos eletroeletrônicos e até mesmo acidentes dentro das residências.



Sala das sessões Bemvindo Moreira Nery,
27/03/2025

MARIZA MARTINS BORGES
Vereadora – PODEMOS

Requerimento Nº 1088/2025 - Documento assinado digitalmente em 27/03/2025. PROTOCOLO 5300/2025 - 27/03/2025 16:23 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 3091-UC33-V047-VYB1



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=3091UCE3V047VYB1>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 3091-UCE3-V047-VYB1

