



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

- Estado de São Paulo -

REQUERIMENTO nº 393 /2019

Súmula:- Requer ao Executivo - Excelentíssimo Prefeito Igor Soares, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Sr. Marcos Toledo, informações se existe o planejamento de abertura da Rua Mário Albertinelli, localizada no Jardim Ruth, para que assim possa ser realizada a implantação de galerias de águas pluviais.

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Igor Soares, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para que informe a esta Casa de Leis, se existe o planejamento de abertura da Rua Mário Albertinelli, localizada no Jardim Ruth, para que assim possa ser realizada a implantação de galerias de águas pluviais.

Justificativa

Senhor Presidente:-
Senhores Vereadores:-
Senhoras Vereadoras: -



Este requerimento se justifica, pois em períodos de grandes chuvas os moradores e usuários do local sofrem com as enchentes nessa região, pois não há escoamento de águas pluviais e as poucas bocas de lobo existentes não suportam o fluxo de água e acabam transbordando, o que ocasiona uma situação ainda mais alarmante.

Em resposta ao Memo SDU nº 323/18, Vossa Senhoria nos informou que a rua supracitada não foi aberta para circulação de veículos e pedestres, em face do desnível topográfico do local. Cópia anexa.

Ocorre que a situação esta se tornando cada dia mais preocupante pela falta de implantação das galerias de águas pluviais.

Desta forma, visando o bem estar dos munícipes, solicitamos ao Executivo providências cabíveis e necessárias para sanarmos o problema nessa região.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

- Estado de São Paulo -

Sabemos do compromisso que a municipalidade tem em atender todas as demandas e solucionar todos os problemas que aparecem no decorrer do dia a dia. Dessa forma, não nos resta alternativa a não ser rogar os valiosos préstimos de Vossa Excelência para que o pedido ora solicitado, seja atendido. Cabe-me informar que este pedido já foi objeto do requerimento nº 857/2018 deste vereador.


Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 28 de janeiro de 2019.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE GOVERNO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 | Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | sec.governo@itapevi.sp.gov.br



Itapevi, 1º de novembro de 2018.

Ofício S.G. nº 1.288/2018



Assunto: Resposta Requerimento nº 857/2018 - Vereador Anderson Cavanha- Bruxão Cavanha.

Exmo. Sr. Vereador;

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência cópia da resposta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, em atenção ao documento supracitado recebido nessa Secretaria de Governo.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Wagner José Fernandes
Secretário Adjunto de Governo

À Sua Excelência, o Senhor
Anderson Cavanha (Bruxão Cavanha)
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itapevi

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

- Estado de São Paulo -

Sabemos do compromisso que a municipalidade tem em atender todas as demandas e solucionar todos os problemas que aparecem no decorrer do dia a dia. Dessa forma, não nos resta alternativa a não ser rogar os valiosos préstimos de Vossa Excelência para que o pedido ora solicitado, seja atendido.

Sala das Sessões Benedito Moreira Nery, 17 de maio de 2018.

- *Anderson Cavanha*
Anderson Cavanha
(Bruzão Cavanha - PR)
Presidente

04
17674118
[Handwritten signature]



FLS. Nº 15
PROC. Nº 17641/18
a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rua Padre Manoel Schubiger, 94 – Jardim Christlanópolis | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | sdu@itapevi.sp.gov.br



Vista da entrada da Rua Mario Albertinelli, entre o lote 25 da quadra 13 (lado direito da foto) e lote 13 da quadra 14 (lado esquerdo).




Detalhe da Rua Mario Abertinelli




FLS. Nº	14
PROC. Nº	17674/18
a)	n

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rua Padre Manoel de Santa Rita, 94 – Jardim Christanópolis | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120
Tel.: (11) 4143-8090 | sdu@itapevi.sp.gov.br



Rua Mario Albertinelli, nota-se que uma parte da rua é ocupada com escada e canaleta de drenagem, o restante da rua, no lado esquerdo da foto terreno vazio.



Nota que a partir dos fundos do lote 25 (junto ao poste metálico), começa a via do loteamento Jardim Amador Bueno.



FLS. Nº	19
PROC. Nº	17524/18
a)	W

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rua Padre Manoel de Lacerda, 94 – Jardim Christlanópolis | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120
Tel.: (11) 4143-8090 | sdu@itapevi.sp.gov.br



Nota-se Boca de lobo na Rua Nova Aliança.




Detalhe da Boca de lobo na Rua Nova Aliança.



FLS. N^o 21
PROC. N^o 17674/18
a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rua Padre Manoel de Santa Rosa, 94 – Jardim Christlanópolis | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120
Tel.: (11) 4143-8090 | sdu@itapevi.sp.gov.br



Vista do local onde está instalada a tubulação de drenagem de águas pluviais, próxima onde seria a Rua Mario Albertinelli.



Local por onde passa a tubulação de águas pluviais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Rua Agostinho Ferrelra Campos, 675 – Jardim Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-130
Tel.: (11) 4143-7600 | sdu@itapevi.sp.gov.br

fundos do lote 01 da quadra "15" e a mesma encontra-se fechada com um portão metálico possivelmente instalado pelo proprietário do lote.

No tocante a implantação de galerias de águas pluviais no local, observou-se durante a vistoria que existe uma tubulação de drenagem de diâmetro de 600 mm localizada a alguns metros de onde deveria ser aberta a Rua Mario Albertinelli que coleta as águas pluviais diretamente da sarjeta do lado esquerdo da Rua Van Gogh e conduz em direção à área pública designada por Sistema de Lazer. Ressaltamos que tecnicamente a coleta de águas pluviais na sarjeta deverá sempre ser realizada através de uma boca de lobo ou por caixa dotada com grelha e nunca diretamente por um tubo, conforme observado no local. Notou-se também que no lado oposto da rua, a canaleta de drenagem existente está tecnicamente em excelentes condições operacionais e de acordo com as informações obtidas de moradores no local, funciona muito bem em período de chuvas intensas e não tem causado nenhum problema enchente e/ou acúmulo de água no local.

Diante do exposto, antes de optar-se pela execução de um sistema de drenagem, sugere-se que se realize uma adequação no sistema de condução das águas pluviais para os pontos de captação existente, através de construções de sarjetões e bocas de lobo.

Tem-se anexa cópia reduzida da planta do loteamento Jardim Ruth ilustrando o local, bem como fotos com detalhes da Rua Mario Albertinelli e do entorno

Atenciosamente,

Walter Tanoue Hasegawa
Engenheiro Civil CREA nº 0600929610

Marcos Gianelli de Toledo
Arquiteto e Urbanista CAU A 57501-1
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Ilmo. Senhor
Sr. Wagner José Fernandes
Secretário Adjunto de Governo